

小川地区衛生組合池ノ入環境センター 放流水水質状況（令和元年度）

区 分	埼玉県生活環境保全条例						総量規制対象物質		
	pH	SS	BOD	大腸菌群数	窒素含有量	りん含有量	COD	窒素含有量	りん含有量
<b>排水基準</b> (日間平均)/負荷量	<b>5.8～8.6</b>	<b>60mg/ℓ以下</b> (50mg/ℓ以下)	<b>25mg/ℓ以下</b> (20mg/ℓ以下)	<b>—</b> (3,000個/cm <sup>3</sup> 以下)	<b>120mg/ℓ以下</b> (60mg/ℓ以下)	<b>16mg/ℓ以下</b> (8mg/ℓ以下)	<b>20mg/ℓ以下</b> 3.6kg/日以下	<b>40mg/ℓ以下</b> 7.2kg/日以下	<b>2mg/ℓ以下</b> 0.36kg/日以下
平成31年 4月	6.7	5.0未満	1.3	30未満	4.0	0.05	11.8 1.4	4.2 0.5	0.05 0.01
令和元年 6月	7.6	5.0未満	0.5未満	30未満	3.8	0.05	10.0 1.1	4.2 0.5	0.06 0.01
令和元年 8月	6.8	5.0未満	0.8	30未満	5.8	0.06	12.8 1.3	6.6 0.7	0.06 0.01
令和元年10月	6.8	5.0未満	0.5	30未満	4.0	0.05	12.3 1.5	4.0 0.5	0.05 0.01
令和元年12月	6.9	5.0未満	0.5未満	30未満	3.8	0.05	8.9 0.9	3.8 0.4	0.05 0.01
令和2年 2月	6.8	5.0未満	0.8	30未満	7.7	0.05	11.1 1.2	7.7 0.8	0.05 0.01