

小川地区衛生組合池ノ入環境センター 放流水水質状況（令和6年度）

区 分	埼玉県生活環境保全条例				総量規制対象物質		
	pH	SS	BOD	大腸菌群数	COD	窒素含有量	りん含有量
排水基準 (日間平均)/負荷量	5.8～8.6	60mg/ℓ以下 (50mg/ℓ以下)	25mg/ℓ以下 (20mg/ℓ以下)	— (3,000個/㎖以下)	20mg/ℓ以下 3.6kg/日以下	35mg/ℓ以下 6.3kg/日以下	2mg/ℓ以下 0.36kg/日以下
令和6年 4月	6.6	<5	<0.5	<30	6.7	3.3	0.05
					0.7	0.3	0.01
令和6年 6月	6.9	<5	<0.5	<30	6.6	4.2	0.05
					0.8	0.5	0.01
令和6年 8月	6.9	<5	3.8	<30	6.0	4.3	0.05
					0.7	0.5	0.01
令和6年10月	6.7	<5	0.7	<30	6.9	4.1	0.05
					0.8	0.4	0.01
令和6年12月	6.8	<5	1.2	<30	7.1	2.8	0.05
					0.9	0.3	0.01
令和7年 2月	7.0	<5	0.6	<30	4.8	3.0	0.05
					0.4	0.2	0.00