小川地区衛生組合池ノ入環境センター　放流水水質状況　（令和7年度）

区　分	埼玉県生活環境保全条例				総量規制対象物質		
	pH	SS	BOD	大腸菌数	COD	窒素含有量	りん含有量
排水基準 (日間平均)/負荷量	5.8～8.6	60mg/ℓ以下 (50mg/ℓ以下)	25mg/ℓ以下 (20mg/ℓ以下)	― (800CFU/mℓ)	20mg/ℓ以下 3.6kg/日以下	35mg/ℓ以下 6.3kg/日以下	2mg/ℓ以下 0.36kg/日以下
令和7年 4月	7.0	＜5	＜0.5	＜10	6.9 0.8	3.4 0.4	0.05 0.01
令和7年 6月	6.9	＜5	＜0.5	＜10	5.8 0.7	4.2 0.5	0.05 0.01
令和7年 8月	7.0	＜5	＜0.5	＜10	8.4 0.9	3.8 0.4	0.05 0.01
令和7年10月	6.9	＜5	＜0.5	＜10	4.7 0.5	3.0 0.3	0.05 0.01
令和7年12月	6.9	＜5	1.3	＜10	6.5 0.7	4.7 0.5	0.05 0.01
令和8年 2月	7.2	＜5	＜0.5	＜10	4.0 0.5	2.9 0.4	0.05 0.01